



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kamienna Góra, dn. 12 lutego 2010 r.

ZIF.341-6/5/10

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: przetargu na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

W odpowiedzi na zarzuty skierowane przez jednego z Wykonawców dotyczące nieuzasadnionego sformułowania wymogów w stosunku do nawierzchni poliuretanowej wskazujących na, zdaniem Wykonawcy, konkretny wyrób, przez co naruszone zostały fundamentalne zasady systemu zamówień publicznych tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniżej opisanym zakresie.

Zmiana dotyczy:

1. punktu 9.7.1. Części I. Instrukcja dla Wykonawców

w pkt. 9.7.1. po literze b) dodaje się literę c) o następującej treści:

„c) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN- EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA – Sport, Sports Labs Ltd. lub dokument równoważny.”

2. punktu 9.7.2 Części I. Instrukcja dla Wykonawców

w pkt. 9.7.2. po literze b) dodaje się literę c) o następującej treści:

„c) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14887:2008 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB.”

3. Części opisowej projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze” – po uzgodnieniu z projektantem.

Punkt 2.3.1. części opisowej projektu budowlanego i wykonawczego otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2.3.1 Nawierzchnia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa.

Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk.

Układ konstrukcyjny warstw:

- **nawierzchnia poliuretanowa – gumowa typu „spray” – 13 mm,**
- **warstw dynamiczna (elastyczna) ET – 35 mm,**
- **podbudowa – zgodnie z opisem.”**

UWAGA! Wcześniejsze zapisy dotyczące nawierzchni poliuretanowych ujęte w dokumentacji projektowej oraz wyjaśnieniach do specyfikacji przestają obowiązywać.

4. Części rysunkowej projektu wykonawczego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze” – po uzgodnieniu z projektantem.

Na rysunku nr 9 – grubość nawierzchni poliuretanowej (przekrój a-a bieżnia) – 45 mm zostaje zastąpiona wielkością 48 mm.

5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

W STS.07.00. Nawierzchnie sportowe

Pkt. 2.3.1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2.3.1 Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna tzw. „sztuczna trawa” – płyta boiska do piłki nożnej

- **wysokość włókna min: 55 mm, 100% polietylen, monofil,**
- **waga całkowita trawy min: 2 100 g/m²**
- **ilość pęczków min: 8 750 szt./m²**
- **ilość włókien min: 140 000 szt./m²**
- **waga Dtex min; 12 000**
- **wypełnienie: piasek kwarcowy + granulát gumowy**

Kolorystyka:

Płyta boiska – oliwkowo zielona

Linie – białe wklejone w nawierzchnie

Wyposażenie:

Zestaw do piłki nożnej młodzieżowej – bramki 5,0 x 2,0 m – 2 szt. składane (możliwość przenoszenia i magazynowania) z siatkami, mocowane do podłoża w 4 punktach).”

Pkt. 2.3.3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2.3.2. Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna tzw. „sztuczna trawa” – płyta boiska rekreacyjnego

- **wysokość włókna min: 15 mm, 100% polipropylen, fibrylowany,**
- **waga całkowita trawy min: 2 100 g/m²**
- **ilość pęczków min: 31 000 szt./m²**
- **ilość włókien min: 62 000 szt./m²**
- **waga Dtex min; 6 600**
- **wypełnienie: piasek kwarcowy**

Wyposażenie:

- **ławki – szt. 3**
- **kosze na odpady – 2 szt.”**

Pkt. 2.4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2.4. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa – na płycie boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal

Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa.

Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk.

Układ konstrukcyjny warstw:

- nawierzchnia poliuretanowa – gumowa typu „spray” – 13 mm,
- warstw dynamiczna (elastyczna) ET – 35 mm,
- podbudowa – zgodnie z opisem.

Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego:

- kosze zewnętrzne do koszykówki wraz z tablicą i obręczą – 2 szt.
- słupki do siatkówki montowane w tulejach – 2 szt.
- siatka do siatkówki – 1 szt.,
- kosze na odpady – 4 szt.

Skocznia w dal i bieżnia

Projektowana skocznia w dal składa się z następujących elementów: rozbiegu, miejsca odbicia i zeskoczeni

Nawierzchnię rozbiegu o długości 33m i szerokości 1,25m wykonać jako poliuretanową, dwuwarstwową, przepuszczalną.

Miejsce odbicia – próg – wykonać z belki impregnowanej o wymiarach 10x20x165cm zamocowanej do podłoża za pomocą dwóch klocków drewnianych o wymiarach 15x30x20cm przy użyciu śrub M10. Próg zainstalować w odległości 1,5m od krawędzi skrzyni skoczni.

Skrzynię skoczni wykonać jako drewnianą o wymiarach 2,75x6m zgodnie z rysunkiem detalu.

Konstrukcję skrzyni zaimpregnować i wypełnić piaskiem płukany.

Bieżnię wykonać jako poliuretanową, dwuwarstwową, przepuszczalną.

Nawierzchnię i podbudowę bieżni i rozbiegu do skoku w dal wykonać jak w opisie dotyczącym boiska wielofunkcyjnego.

Kolor nawierzchni – ceglasty

Kolor linii bieżni – biały

Kolor granicy rozbiegu do rzutu piłeczką palantową – żółty

Kolor granic wyznaczających rozbieg do skoku w dal – niebieski.”

Niniejsza zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić podane w niniejszej zmianie informacje. Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem:

Burmistrz
Miasta Kamiennej Góry
/-/ Krzysztof Świątek

Sprawę prowadzi:
Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Katarzyna Kwiatkowska
tel. 075 64 55 125

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a