



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455110 ☎ +48 756455540

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ sekretariat@kamiennagora.pl



Kamienna Góra, dnia 18 czerwca 2018 r.

ZIF.271.24.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Sprawa: wyjaśnienia w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i termomodernizację obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), udziela wyjaśnień na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego na piśmie w postępowaniu przetargowym j.w.:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści którąś z niżej wymienionych płyt z wełny mineralnej stosowanej do dociepleń ścian zewnętrznych:

- Rockwool – Frontrock Max E $\lambda = 0,036$ W/mK
- Petralana – Petrafas $\lambda = 0,035$ W/mK

Powyższa informacja pomoże w celu oszacowania terminu dostaw tego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by do dociepleń ścian zewnętrznych (w miejscach wskazanych w PB) zastosować płyty z wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A1. Wskazane w pytaniu materiały spełniają powyższe wymagania.

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępcą Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa