



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455110 ☎ +48 756455540

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ sekretariat@kamiennagora.pl



Kamienna Góra, dnia 12 czerwca 2018 r.

ZIF.271.24.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Sprawa: wyjaśnienia w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i termomodernizację obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), udziela wyjaśnień na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego na piśmie w postępowaniu przetargowym j.w.:

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia zakłada się, że ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych należy wykonać jako jednostronnie płytowane dwuwarstwowo bez szpachlowania. Czy brak szpachlowania tyczy się obu płyt czy pierwszą płytę należy poszpachlować?

Odpowiedź:

Pierwszą warstwę płyt należy poszpachlować.

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępca Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa