



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dn. 27 marca 2009r.

ZIF.341-6/2/09

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu na zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Czy Inwestor dopuści do przetargu nawierzchnię poliuretanową o następujących parametrach?

Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 0,75 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 60%
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 110 N
Ścieralność	≤ 0,09 mm
Nasiąkliwość wodą	≤ 0,16%
Przyczepność do:	
Betonu	≥ 0,65 MPa
Asfaltobetonu	≥ 0,50 MPa
Podbudowy Eltan P	≥ 0,44 MPa
Współczynnik tarcia kinetycznego	
Powierzchnia sucha	≥ 0,40
Powierzchnia mokra	≥ 0,35
Odporność na uderzenie – pow. odcisku kulki	550 mm ² ± 50
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych wyrażona zmianą masy	≤ 0,50%
Mrozoodporność oceniona zmianą masy	≤ 0,50%
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej	4 ÷ 5
Zmiana wymiarów w temp. 60 st. C	≤ 0,01%

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach określonych powyżej.

Pytanie 2:

W opisie placu zabaw ujęto dwa sformułowania, jedno to: elastyczna – bezpieczna nawierzchnia – gumowy granulat wylewana, jednolita, min. Gr. 45 mm, a drugie to: warstwa ET 30 mm, oraz warstwa nośna 8mm + warstwa użytkowa EPDM 8 mm. Proszę zatem podać właściwe jaka to ma być nawierzchnia oraz czy inwestor dopuszcza nawierzchnię na plac zabaw składającą się z następujących warstw:

Warstwa ET: 30 mm

Warstwa nośna 8 mm (mieszanina SBR (1-3 mm) z PU)

Warstwa użytkowa 8 mm (granulat EPDM (1-4 mm) z PU)

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni placu zabaw w technologii warstwowej składająca się z warstwy ET 30 mm, warstwy nośnej 8 mm i warstwy użytkowej EPDM 8 mm. Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie jednolitej nawierzchni placu zabaw (nawierzchnia nie może być budowana z elementów drobnowymiarowych).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni na plac zabaw składającej się z następujących warstw:

- warstwa ET: 30 mm
- warstwa nośna 8 mm (mieszanina SBR (frakcja 1-3 mm) z PU)
- warstwa użytkowa 8 mm (granulat EPDM (frakcja 1-4 mm) z PU).

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamienna Góra
Zastępcą Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa

Sprawę prowadzi:
Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Katarzyna Kwiatkowska
tel. 075 6455540

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a