



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Zamówień Publicznych
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
t. +48 756455123 f. +48 756455150

www.kamiennagora.pl inwestycje@kamiennagora.pl



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kamienna Góra, dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZIF.271.12.2019

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa: przetarg nieograniczony na modernizację i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1986 ze zmianami) niniejszym informuje, że 23 kwietnia 2019 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na modernizację i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Wnosimy o dopuszczenie opraw ulicznych z regulacją kąta wymaganą przez obliczenia fotometryczne przy spełnieniu normy oświetleniowej PN-EN 13201. Wymagana przez Zamawiającego regulacja położenia oprawy w zakresie 0-90 ze stopniem 5° jest nieuzasadniona względami technicznymi oraz jest sprzeczna z obowiązującym Rozporządzeniem WE nr 245/2009, które nakazuje redukcję strumienia świetlnego skierowanego w górną półprzestrzeń i zaleca ustawienie opraw pod kątem 0°. Dopuszczenie przez Zamawiającego „przegubu niezintegrowanego” skutkuje irracjonalnym podniesieniem ceny całkowitej oferty i dyskryminuje rozwiązania, które zapewnią identyczny efekt, a nie posiadają takiego zakresu regulacji. Restrykcyjne wymaganie co do regulacji położenia opraw jest niezrozumiałe w świetle wymiany wysięgników. Pragniemy zaznaczyć, że wiodący producenci opraw ulicznych osiągają wymagane przez polską normę parametry poprzez dobór odpowiedniego rozsyłu światłości, a nie poprzez mechaniczne ustawienie oprawy. Jeżeli jednak oczekują Państwo montażu opraw pod kątem 90°, potencjalni Wykonawcy mogą zrealizować ten wymóg poprzez zastosowanie nowych wysięgników o takim kącie i tym samym osiągnąć efekt, który Zamawiający wymaga. W związku z powyższym wnioskujemy o dopuszczenie opraw ulicznych z uchwytem montażowym o standardowym i powszechnym zakresie regulacji, tj. dla montażu bezpośrednio na słupie od 0° do 10° oraz dla montażu na wysięgniku od - 10° do 0°.

Odpowiedź na pytanie nr 1: **Specyfika instalacji wymaga, aby dla słupów oświetleniowych, na których nie będą wymieniane wysięgniki w celu osiągnięcia parametrów oświetleniowych, na które powołuje się zadający pytanie Wykonawca, zastosowania elementów konstrukcyjnych opraw w postaci ww. przegubu. Na rynku istnieje wiele produktów, jak i wielu producentów, których oprawy wyposażone są w tego typu konstrukcje. Wymóg ten postawiony jest dla wszystkich dostawców opraw i Wykonawców w ten sam sposób. Zachowana jest zatem uczciwa konkurencja i żaden z dostawców nie zyskuje przewagi konkurencyjnej, która mogłaby zostać stworzona przez alternatywne rozwiązania, które w tym postępowaniu nie są dopuszczone. Wymaganie w tym zakresie pozostaje bez zmiany.**

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt. 2.2.6. PFU Sterowanie i zarządzanie oświetleniem – modernizacja cyt. „Wszystkie szafki oświetleniowe istniejące i nowo wybudowane należy wyposażać w internetowe zegary sterujące wraz z modemami przeznaczonymi do transmisji danych zebranych z obwodów oświetleniowych do Centrum Dyspozytorskiego” dotyczy szaf oświetleniowych zasilających obwody z niemodernizowanymi oprawami sodowymi.

Wyjaśnienia są wiążące dla stron.

Z poważaniem:

Kierownik Wydziału
Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Dariusz Adamczyk

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Kwiatkowska

Inspektor ds. zamówień publicznych

Wydziału Zamówień Publicznych Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Pok. 308, Tel. +48 756455125

E-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl