



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Zamówień Publicznych
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455123 📠 +48 756455150

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dnia 13 marca 2020 r.

ZIF.271.2.2020

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa: przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) niniejszym informuje, że 13 marca 2020 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W związku z ukazaniem się w/w przetargu, odnosząc się do otrzymanej dokumentacji technicznej oraz do udzielonych odpowiedzi do zadanych pytań, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego budowy hali, w części dotyczącej systemowej podłogi sportowej. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienia:

1. Zamawiający określił, że dopuszcza nawierzchnie sportową z PCV fabrycznie produkowaną, o grubości min 7,5 mm. Proszę doprecyzowanie czy Zamawiający **wymaga** aby to była nawierzchnia sportowa z PCV o grubości 7,5 mm, a rezygnuje się z poliuretanu w starej technologii?
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy wierzchniej podłóg sportowych w przyziemiu i piętrze z wykładziny sportowej PCV o gr. łącznej min. 7 mm z warstwą ścieralną min. 2 mm. Czy chodziło o warstwę użytkową 2 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1: **Zamawiający wyjaśnia, że:**

- dla podłóg sportowych **wymaga** zastosowania wykładziny PCV,

- wymienioną, w poprzednich odpowiedziach, warstwę ścieralną wykładziny uważa się za „warstwę użytkową”.

Wyjaśnienia są wiążące dla stron.

Z poważaniem:
KIEROWNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Dariusz Adamczyk

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kwiatkowska
Inspektor ds. zamówień publicznych
Wydziału Zamówień Publicznych Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
Pok. 308, Tel. +48 756455125
E-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl