



Urząd Miasta w Kamiennej Górze

pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra

☎ +48 756455110 ☎ +48 756455540

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ sekretariat@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawa: odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym na „Budowę ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej oraz budowę ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K. Baczyńskiego w Kamiennej Górze” – Część I i Część II zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym j.w., które wpłynęły do Zamawiającego na piśmie:

1. Z jakiej średnicy drutu ma być wykonany panel (fi 4mm, 5mm, 6/5/6, 8/6/8)

Panel ma być wykonany z drutu minimum 5mm fi 6,0+5,0+6,0.

2. Prosimy o podanie zabezpieczenia antykorozyjnego paneli.

Zabezpieczenie drutów, z którego jest wykonany panel, stanowi powłoka z ocynku, która jest następnie powleczona PCV.

3. Czy w zakresie wykonawcy jest także obsługa geodezyjna?

Obsługa geodezyjna dotyczy wytyczenia ogrodzenia w terenie zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

Z poważaniem

Burmistrz
Miasta Kamiennej Góry
/-/ Krzysztof Świątek