



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dn. 07 lutego 2011 r.

ZIF.341-4/1/11

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów oświetleniowych z innego materiału niż ten, który został określony w SIWZ i projekcie budowlanym tj. słup wielokątny z blachy stalowej profilowanej, ocynkowany o wysokości 8 m.

Pytanie nr 2

Czy materiały przeznaczone do realizacji wyżej wymienionego zlecenia są określone jednoznacznie, czy też jest dopuszczalne zastosowanie innych materiałów z zachowaniem nie gorszych parametrów niż parametry materiałów wymienionych w specyfikacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do realizacji zamówienia należy użyć materiałów, których rodzaj został jednoznacznie określony w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 3

Czy dopuszczalna jest zmiana wysokości słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego z zachowaniem założonego w dokumentacji 8 metrowego zawieszenia opraw oświetleniowych?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości słupów i wysięgników oświetleniowych. Należy zastosować słupy o wysokości 8 m i wysięgniki o długości 1,0 m zgodnie z projektem budowlanym.

Wyjaśnienie stanowi uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla stron.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępcą Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa

Sprawę prowadzi:
Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Katarzyna Kwiatkowska, pok. 308
tel. 75 64 55 125
e-mail: kwiatkowskak@kamiennagora.pl

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a