



# GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

[www.kamiennagora.pl](http://www.kamiennagora.pl); email: [inwestycje@kamiennagora.pl](mailto:inwestycje@kamiennagora.pl)

Kamienna Góra, dn. 6 września 2013 r.

ZIF.271.12.2.2013

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu na przebudowę drogi w ul. Księcia Bolka I wraz z jej odwodnieniem w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

### Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiaru uwzględniającego zmiany wprowadzone wyjaśnieniem do SIWZ również w branży drogowej. Wyjaśnienia do SIWZ wprowadziły zmiany w zakresie robót (m.in. powierzchnia warstwy ścieralnej zmieniona o ściek, zmieniona została konstrukcja jezdni) co nie zostało odzwierciedlone w przedmiarze.

### Odpowiedź na pytanie nr 1

**Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisem punktu 16.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Część. I. Instrukcja dla Wykonawców), przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy a nie wyjściowy do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Jeżeli jakieś roboty nie zostały ujęte w tym dokumencie, a z innych dokumentów wynika konieczność ich wykonania to koszt ich realizacji należy ująć w proponowanej cenie oferty. Zamawiający nie dołącza nowego, skorygowanego przedmiaru robót.**

### Pytanie nr 2

Zgodnie z punktem 4.4.6.1. konstrukcja jezdni została zwiększona o gr. 10 cm (było 30 jest 15+25=40). Czy w związku z powyższym Zamawiający planuje podnieść niweletę o 10 cm czy zachować niweletę zwiększyć głębokość koryta o 10 cm. Jeżeli niweleta ma zostać zachowana prosimy o skorygowanie przedmiaru o dodatkowe ilości mas ziemnych powstałe w wyniku korytowania.

### Odpowiedź na pytanie nr 2

**Zamawiający informuje, że niweleta drogi nawiązuje do stanu istniejącego – pozostaje niezmienna (zgodnie z pismem ZIF.271.12.1.2013 r. z 4 września 2013 roku – odpowiedź na pytanie nr 25). Zmiana konstrukcji wymaga pogłębienia koryta jezdni o dodatkowe 10 cm. Koszt ten należy ująć w cenie oferty. Zamawiający nie dołącza nowego, skorygowanego przedmiaru robót.**

### Pytanie nr 3

W związku z dużą ilością odpowiedzi zmieniających istotnie przedmiot zamówienia prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 11.09.2013.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

**Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.**

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Z poważaniem:

Burmistrz  
Miasta Kamiennej Góry  
/-/ Krzysztof Świątek

Sprawę prowadzi:  
Urząd Miasta w Kamiennej Górze  
Wydział Zamówień Publicznych,  
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych  
Katarzyna Kwiatkowska  
e-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl  
pok. 308, tel. (75) 64 55 125

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a