



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kamienna Góra, dn. 5 lutego 2010 r.

ZIF.341-6/3/10

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie poniżej wyszczególnionych pozycji przedmiaru o wymagane ilości:

Przedmiar robót poz. Nr 38 KNR 201/211/3 - ? m³

Przedmiar robót poz. Nr 39 KNR 201/214/4 - ? m³

Przedmiar robót poz. Nr 40 KNR 231/403/1 - ? m

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podaje ilości dla wyżej opisanych pozycji przedmiarowych i tak:

Przedmiar robót poz. Nr 38 KNR 201/211/3 – 41,071 m³

Przedmiar robót poz. Nr 39 KNR 201/214/4 – 41,071 m³

Przedmiar robót poz. Nr 40 KNR 231/403/1 – 862,10 m

Ponadto Zamawiający informuje, że ilości dla podanych poniżej pozycji przedmiaru powinny wynosić:

Poz. Nr 36 przedmiaru robót – 1 026,78 m

Poz. Nr 35 przedmiaru robót – 811,66 m².

Poza tym Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt. 16.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Część I. Instrukcja dla Wykonawców), przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy a nie wyjściowy do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o wszystkie elementy składające się na opis przedmiotu zamówienia, tj. dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 02.02.2010 odp. na pytanie 3. określił warstwy poliuretanu jako warstwa dolna ET 30 mm i warstwa górna EPDM 13 mm. Parametry dotyczące nawierzchni (odp. 1 i 2) świadczą o wyborze przez Zamawiającego nawierzchni typu natrysk (1 warstwa to mieszanina granulatu gumowego zespolonego lepiszczem – około 11 mm, 2 warstwa to system

natryskowy PU z domieszka granulatu EPDM naniesionego metodą ciśnieniową – około 2 mm). Czy Zamawiający określając warstwę górną EPDM miał na myśli wyżej opisany system 11 + 2 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak. Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 3 (odpowiedź z 2 lutego 2010 r.) miał na myśli wyżej opisany system.

Pytanie nr 3:

Zamawiający dokonał modyfikacji rodzaju włókna krótkiej trawy na polietylen, monofil. Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu również włókna polipropylenowe fibrylowane?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W odpowiedzi na pytanie 1 i 2 z dnia 2 lutego 2010 r. nastąpił błąd w określeniu rodzaju włókna w nawierzchni boiska rekreacyjnego „sztuczna trawa”

zamiast opisanego „wysokość włókna min. 15 mm, 100% polietylen, monolit”

winno być „wysokość włókna min. 15 mm, 100% polipropylen, fibrylowany” i ta cecha jest wiążąca dla stron.

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 2.02.2010 prosimy o udzielenie odpowiedzi jakiego rodzaju ma być nawierzchnia poliuretanowa. W projekcie została określona nawierzchnia „poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nieprefabrykowana, układana maszynowo o górnej warstwie o gr. 2mm wykonana metoda natrysku, natomiast w odpowiedzi na pyt. 3 cyt. „Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia poliuretanowa winna składać się z dwóch warstw:

1. Warstwa dolna ET grubości min. 30 mm,
2. Warstwa górna EPDM grubości 13 mm.”

Prosimy zatem o sprecyzowanie jakiego rodzaju ma być nawierzchnia czy typu „natrysk” jak określono w projekcie czy w całości z EPDM, która jest znacznie droższa.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana tak, jak określono w projekcie – nawierzchnia typu „natrysk”. Patrz odpowiedź na pytanie 2 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający żąda aby nawierzchnia wykonana była na podbudowie typu ET natomiast wymagania dotyczące parametrów technicznych w zakresie przyczepności zostały określone także dla betonu, asfaltobetonu i podbudowy ELTAN P.

Tak określona nazwa podbudowy dopuszcza tylko jeden rodzaj nawierzchni ELTAN nie dopuszczając równoważnych często lepszych nawierzchni przebadanych na podbudowie typu ET. Wnosimy zatem o wykreślenie parametrów w zakresie przyczepności do betonu i asfaltobetonu i dopuszczenie innych podbudów typu ET o grubości min. 30 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Z wykazu parametrów technicznych dotyczących nawierzchni poliuretanowych, określonych w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 z dnia 2 lutego 2010 r. ,wykreśla się te dotyczące przyczepności do betonu i asfaltobetonu, a w miejsce podbudowy Eltan P dopuszcza się także inne podbudowy elastyczne typu ET o współczynnikach nie gorszych niż te określone dla podbudowy Eltan P.

Pytanie nr 6

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 02.02.2010 r. określił parametry nawierzchni ze sztucznej trawy boiska rekreacyjnego wymagając trawy o włóknie monofilowym, natomiast pozostałe parametry wskazują na trawę fibrylowaną – stosunek ilości pęczków do ilości włókien.

Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści nawierzchnie z trawy syntetycznej o włóknach polipropylenowych fibrylowanych przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Należy przyjąć następujące nawierzchnie z trawy syntetycznej:

- 1. boisko rekreacyjne: wysokość włókna min.: 15 mm, 100% polipropylen fibrylowany**
- 2. boisko do piłki nożnej: wysokość włókna min.: 55 mm, 100% polietylen, monofil**

Pozostałe parametry nie gorsze jak w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 z dnia 2 lutego 2010 r. (znak: ZIF.341-6/1/10).

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępca Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa

Sprawę prowadzi:
Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Katarzyna Kwiatkowska
tel. 075 64 55 125

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a