



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Zamówień Publicznych
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455123 📠 +48 756455150

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ inwestycje@kamiennagora.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kamienna Góra, dnia 10 lipca 2019 r.

ZIF.271.19.2019

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawa: przetarg nieograniczony na modernizację i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1986 ze zmianami) niniejszym informuje, że 8 lipca 2019 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na modernizację i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców ma obowiązek przedstawienia własnych obliczeń (wykonanych przy założeniach wskazanych w Zestawieniu danych wsadowych) wykazujących na zgodność z PN-EN 13201 :2016, będących podstawą do obliczenia sumarycznej mocy zainstalowanej oferowanych opraw. W świetle powyższego wyjaśnienia, realizowana inwestycja ma przyjęte wymagania w stosunku do opraw, zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnia bezpieczeństwo.

Pytanie 2: Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów LLC. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 60698-1, PN-EN 60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający w SIWZ i PFU obliuguje Wykonawców do spełnienia wymagań normy oświetleniowej PN-EN 13201:2016.

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia certyfikatu ENEC (lub równoważnego) wraz ze sprawozdaniem z badania, oferowanych opraw, który potwierdzi zgodność konstrukcji i właściwości użytkowych opraw z normami europejskimi. Oznacza to potwierdzenie spełnienia wymagań norm dotyczących budowy, bezpieczeństwa użytkowania i właściwości fizycznych - PN-EN 60598, jak również dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i poziomu zakłóceń radioelektrycznych - PN-EN 61000, PN-EN 61547 i PN-EN 55015.

W drugiej części pytania dotyczącej prawa własności intelektualnej i przemysłowej, Zamawiający nie jest właściwym podmiotem do rozstrzygnięcia tego typu kwestii, które leżą w kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pytanie 3: Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa UGR Olsnienie odbiciowe: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 4: Brak jest opisów ogólnych opisów lamp i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Analizując treść pytania, wynika, że nie dotyczy przedmiotowego postępowania. W treści SIWZ oraz załączników nie są przywoływane żadne nazwy własne. Nie jest właściwym określanie arbitralne skuteczności świetlnej oprawy. Koncepcja postępowania oparta jest na maksymalnej mocy zainstalowanych opraw spełniających normę PN-EN 13201:2016. Większa efektywność punktowana jest aż 30 pkt. Wszystkie opisane w pytaniu kwestie zostały uwzględnione w SIWZ oraz załącznikach.

Zamawiający załączył ogólny opis i wymagania opraw i uchwytów w PFU. Zamawiający nie narzuca poziomu skuteczności świetlnej oprawy, lecz wymaga spełnienia parametrów normy oświetleniowej przy jak najniższej mocy opraw. Jest to kryterium oceny oferty, więc w interesie Wykonawców jest wybór rozwiązania oświetleniowego o jak najwyższej efektywności energetycznej i świetlnej. Specyfikacja wymaga spełnienia wytycznych EU przez załączenie certyfikatu ENEC.

Wyjaśnienia są wiążące dla stron.

Z poważaniem:

Kierownik Wydział
Zamówień Publicznych
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Dariusz Adamczyk

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kwiatkowska
Inspektor ds. zamówień publicznych
Wydziału Zamówień Publicznych Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
Pok. 308, Tel. +48 756455125
E-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl