



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dn. 4 kwietnia 2012 r.

ZIF.271.9.1.2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu na kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania walorów flory Sudetów Środkowych – przebudowa parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Jaką stawkę VAT przewiduje się na wykonanie powyższego zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z zapisem pkt. 16.5.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający informuje, że przewiduje stawkę VAT w wysokości 23%.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający udostępnia pozwolenie na budowę dot. przebudowy parku przy ul. Ogrodowej oraz zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania systemu nawadniania parku.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie warunków gruntowo – wodnych dla danego terenu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dysponuje opracowaniem na temat warunków gruntowo – wodnych. Badania nie były wykonywane.

Pytanie nr 4

Ścieżki istniejące są uzbrojone w wpusty deszczowe, co z nimi?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Istniejące wpusty deszczowe zostaną zdemontowane w okresie realizacji robót związanych z przebudową parku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Wpusty zostaną zaślepię i odpowiednio zabezpieczone przez Przedsiębiorstwo.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 5

Jaki zakres prac wiąże się z przestawieniem pomnika, prosimy o udostępnienie konstrukcji fundamentu pod pomnik.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Obecnie, pomnik z piaskowca zamontowany jest na betonowym cokole, posadowionym na fundamencie betonowym zagłębionym w gruncie, w załączeniu fotografie. Cokół i wystająca ponad grunt część fundamentu obłożone są polerowanymi płytami z piaskowca o grubości 25mm. Fundament wystaje ponad grunt na wysokość 10cm i ma wymiary 170x170cm (wraz z okładziną kamienną). Cokół ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 127x127cm i wysokości 60cm (wraz z okładziną kamienną). Zakres prac dotyczących pomnika obejmuje:

- ostrożne zdemontowanie pomnika z cokołu,
- rozbiórkę cokołu i fundamentu betonowego (po rozbiórce płyty okładzinowe z piaskowca nie będą nadawały się do dalszego użycia),
- odtworzenie betonowego fundamentu (posadowienie na głębokość 120cm poniżej terenu) i cokołu,
- odtworzenie okładzin kamiennych z płyt z piaskowca,
- trwałe osadzenie pomnika na cokole (np. poprzez stalowe kotwy).

Powyższe prace winny zostać skalkulowane w cenie oferty.

Pytanie nr 6

Czy inwestor dopuszcza innego producenta kostki betonowej o podobnych parametrach i wyglądzie?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza innego producenta kostki betonowej.

Pytanie nr 7

Prosimy o sprecyzowanie, w których miejscach ma być zamontowany krawężnik najazdowy?

Odpowiedź na pytanie nr 7

W miejscu projektowanego krawężnika najazdowego istnieje krawężnik, który został wybudowany w trakcie remontu Alei Wojska polskiego (miejsca parkingowe wzdłuż drogi). W uwagi na to Zamawiający rezygnuje z wykonania krawężnika najazdowego.

Pytanie nr 8

W opisie i specyfikacji jest mowa o kostkach granitowych konstrukcji nawierzchni, prosimy o wskazanie gdzie występują i w jakiej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie przewiduje wykonania konstrukcji nawierzchni z kostki granitowej. W projekcie w miejsce obrzeży z kostki granitowej przewiduje się ułożenie obrzeży betonowych.

Pytanie nr 9

Okładzina ścieków wodnych na rysunkach jest określona jako ślifowana, a w opisie jako surowotępiana, prosimy o sprecyzowanie sposobu obróbki kamienia.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Wszystkie okładziny ścieków wodnych tj. ścianki zewnętrzne oraz koryto należy wykonać z płyt granitowych polerowanych.



Pytanie nr 10

Czy elementy metalowe ławek, koszy i tablic mają być malowane proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Elementy metalowe ławek, koszy i tablic mają być malowane proszkowo (zgodnie z punktem 12 dokumentacji).

Pytanie nr 11

W przedmiarach występuje 1 tablica informacyjna, na projekcie 5 szt., jaką ilość przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Do wyceny należy przyjąć 5 szt. tablic informacyjnych. Zgodnie z projektem.

Pytanie nr 12

Projekt i przedmiar nie przewidują przywiezienia i rozplantowania ziemi urodzajnej w miejsce rozebranych ścieżek (około 70 m³). Czy inwestor dysponuje taką ilością ziemi urodzajnej, czy powinniśmy to uwzględnić w swojej wycenie?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Należy uwzględnić w cenie oferty przywóz i rozplantowanie ziemi urodzajnej w miejscach rozebranych ścieżek.

Pytanie nr 13

Projekt przewiduje podbudowę z kruszywa o granulacji 0/40 mm, czy inwestor dokupić zastosowanie kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm (granulacja handlowa)?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm (granulacja handlowa).

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić wszystkie podane w niniejszym piśmie informacje. Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępca Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa

Sprawę prowadzi:
Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Katarzyna Kwiatkowska, pok. 308
tel. 75 64 55 125
e-mail: kwiatkowskak@kamiennagora.pl

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

