



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

spółka z o.o. w Kamiennej Górze

ul. Zamkowa 3, 58 – 400 Kamienna Góra


tel./fax (+48) 075 744 30 42-44, tel. alarmowy 994

www.mpwik.home.pl, e-mail: sekretariat@mpwik.home.pl

Kamienna Góra, dnia 09.07.2008r.

Ldz. – TE-2 / 3 / 1073 / 2008

ZiF



Gmina Miejska
Kamienna Góra

Pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

W odpowiedzi na pismo znak ZIF. 2226-13/1/2008 z dnia 13.06.2008, w sprawie uzbrojenia terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej i Śląskiej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze informuje:

1. W części terenu, tj. w ul. Różanej oraz pomiędzy nią a ulicą Śląską, biegnie sieć wodociągowa $\varnothing$ 300 mm, oznaczona na załączonej mapie kolorem niebieskim. Pozostała część terenu jest nieuzbrojona. Oznaczona sieć wodociągowa może stanowić źródło zaopatrzenia w wodę projektowanej zabudowy, poprzez sieć rozdzielczą do wybudowania w wydzielonych ulicach, z połączeniem jej z istniejącą siecią w ul. Cegielnianej.
2. Celem odprowadzenia ścieków z całego terenu zabudowy, należy zaprojektować nową sieć kanalizacji sanitarnej, przy czym z działek zlokalizowanych przy ul. Różanej – dwuwariantowo. Układ terenu warunkuje spadek i włączenie układu kanałów do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej. Istniejącą kanalizację sanitarną, oznaczoną na mapie kolorem brązowym.
3. Odprowadzenie wód opadowych z całego terenu przeznaczonego pod zabudowę, możliwy jest tylko w kierunku ulicy Cegielnianej, poprzez zaprojektowaną po trasie wydzielonych ulic, kanalizację deszczową z ewentualnym wykorzystaniem istniejących rowów. Punkt odbioru wód opadowych oznaczono na mapie kolorem zielonym, pomiędzy budynkami 19 i 21 przy ul. Cegielnianej. proponujemy grawitacyjny układ kanalizacji, ponieważ nie widzimy konieczności i uzasadnienia budowy przepompowni dla wód deszczowych.