



13. 04. 2018



**TAURON**  
CIEPŁO

WPEŁYŃĘŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

L.dz. .... Ilość Zaf.

Podpis.....

ZIF  
5308/2018

5

Data: 13.04.2018

Departament: Wytwarzania (ZW Kamienna  
Góra)

Sygnatura: WKGST/...../2018

Gmina Miejska Kamienna Góra  
Wydział Zamówień Publicznych  
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych  
Pl. Grunwaldzki 1  
58-400 Kamienna Góra

Dotyczy: pisma ZIF.7011.8.2017.2018 w sprawie przebudowy drogi gminnej przy ul. Fabrycznej w Kamiennej Górze i utwardzenia terenu przy budynkach nr 11-13 dz. nr 141/12 i 80/1 obr.3

W odpowiedzi na ww. pismo, Tauron Ciepło informuje, że zagłębienie sieci ciepłowniczej w rozpatrywanym terenie, licząc od aktualnej rzędnej terenu do osi rur, wynosi 0,9-1,2 m, jednakże w związku z planowanym obniżeniem rzędnej terenu w tym rejonie, jego utwardzeniem oraz ułożeniem nawierzchni typu rozbieralnego, konieczne jest zabezpieczenie ciepłociągu w tym rejonie i zminimalizowanie nacisków mechanicznych potencjalnych pojazdów na ciepłociąg magistralny, oznaczony na mapie jako 2cx219.

Rodzaj i sposób zabezpieczenia:

- płyta odciążeniowa żelbetowa o gr. 15-20 cm ułożona na głębokości uzgodnionej z Tauron Ciepło na etapie robót budowlanych
- ułożenie płyty symetrycznie, wzdłużnie na ciepłociągu
- powierzchnia przykrycia płytą/płytami ok 15m x 2 m (do 3m)

Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o terminie rozpoczęcie prac w rejonie celem uzgodnienia z wykonawcą szczegółów technicznych i odbiorowych zabezpieczenia.

Informujemy, że aktualnie nie planujemy żadnych robót budowlanych w zakresie sieci ciepłowniczych w tym rejonie.

Łączymy wyrazy szacunku

KIEROWNIK  
REJONU WYTWARZANIA CIEPŁA  
Grzegorz Wdźwiałek