

Przebudowa ul. Lubawskiej i Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Sokołowski Artur <Artur.Sokolowski@dialog.pl>

Pn 2018-02-05 12:41

Do: Andrzej Cieślík <andrzej.cieslik@kamiennagora.pl>;

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pismo ZIF.7011.1.2.2018 dotyczące przebudowy drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze uprzejmie informuję, że spółki grupy Netia SA nie posiadają w obrębie wskazanych działek kanalizacji kablowej i kabli doziemnych.

W działkach - ul. Papieża Jana Pawła pismo ZIF. 7011.2.2.2018, Netia SA posiada infrastrukturę telekomunikacyjną – kanalizację kablową z zabudowanymi w niej kablami. Przebieg tej sieci jest wniesiony na mapie zasadniczej.


Dla potrzeb projektu drogowego należy założyć, że zabudowane prefabrykaty betonowe tj. korpusy studni, ramy i pokrywy nie są przystosowane do użytkowania w jezdniach. W przypadku zmiany przeznaczenia terenu np. z ciągu pieszego na ciąg pieszo jezdny lub parking należy uwzględnić konieczność wymiany elementów prefabrykowanych studni kablowych na elementy o klasie wytrzymałości odpowiedniej do nowego przeznaczenia terenu. W przypadku budowy nowych wjazdów lub miejsc parkingowych należy przewidzieć zabezpieczenie ciągów rur kanalizacji kablowej w miejscach skrzyżowań rurami osłonowymi lub ławą betonową w zależności od potrzeb i możliwości wykonania zabezpieczeń.

Artur Sokołowski
St. Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
t +48 756412922 m +48 601899854

Znajdź nas na:



N E T I A



Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa • NIP 526-02-05-575 • REGON 011566374
Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie • XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000041649 • Kapitał zakładowy 348.426.364 PLN. Kapitał opłacony w całości.
Adres do korespondencji: Netia SA, Netia Tower, ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa,
T: +48 22 352 20 00, F: +48 22 352 20 01

Giga wolność