



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kamienna Góra, dn. 3 marca 2010 r.

Znak sprawy: ZIF-5/13/2010

Dostawcy

Dotyczy: „Dostawa zasilania awaryjnego (UPS) w ilości 50 sztuk dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.”

Informujemy, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie „Dostawa zasilania awaryjnego (UPS) w ilości 50 sztuk dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.”

Pytanie nr 1: *Czas podtrzymania dla ilu procent obciążenia? 50% 75% 100%?*

Przynajmniej 6 minut podtrzymania, dla co najmniej 50 % obciążenia.

Pytanie nr 2: *Jaka moc w kVA/KW czyli np. 1kVA/700W?*

Moc zasilacza nie ma znaczenia - kluczowym parametrem jest czas podtrzymania typowego zestawu PC + monitor LCD – przynajmniej 6 minut.

Pytanie nr 3: *Co rozumiemy poprzez zarządzanie, podgląd stanów pracy, czy modyfikowanie i ustawianie parametrów z poziomu komputera?*

Oprogramowanie do monitoringu i zarządzania zasilaczem. Główna funkcjonalność ma zapewnić prawidłowe zamknięcie komputera w przypadku przerwy w dopływie prądu oraz udostępnić funkcje diagnostyczne.

Pytanie nr 4: *Co mają zasilać dane UPS'Y?*

UPS ma zasilać jedną stację roboczą wraz z monitorem LCD – typowe obciążenie na poziomie 100W i dla takiej mocy wyliczone jest minimalne potrzymanie 6 minut.

Pytanie nr 5: *W wymaganiach brak określenia minimalnej mocy UPS'A, czy dla Zamawiającego ten parametr nie ma znaczenia?*

Moc zasilacza nie ma znaczenia - kluczowym parametrem jest czas podtrzymania typowego zestawu PC + monitor LCD

Pytanie nr 6: *W jakiej technologii mają być wykonane – TRUE ON LINE DOUBLE CONVERSION (dotyczy mocy 1kVA- zdecydowanie najwyższa technologia), LINE INTER-ACTIVE (czas przełączenia kilka ms)?*



UPS w technologii Line Inter-Active.

Pytanie nr 7: *UPS do zastosowania w szafach rack czy wolno stojące?*

UPS będzie urządzeniem wolnostojącym.

Pytanie nr 8: *Co Państwo macie na uwadze pisząc „Ubezpieczenie urządzeń elektrycznych do 45000 euro” – w jakiej formie należy to udokumentować?*

Zasilacz awaryjny jest objęty ubezpieczeniem podłączonego sprzętu. Zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, firma naprawia lub zastępuje (do wartości określonej) prawidłowo podłączone do zasilacza urządzenia, jeśli te uległy uszkodzeniu w wyniku przepięcia, w tym przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym. Udokumentowanie oświadczeniem wraz z dostarczeniem dokumentacji producenta.

Z poważaniem:
Burmistrz Miasta Kamiennej Góry
/-/ Krzysztof Świątek

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie Zapytania ofertowego i są wiążące dla stron.

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie Zapytania ofertowego i są wiążące dla stron.

Sprawę prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych

Marcin Zielonka – w sprawach proceduralnych

tel. (0 75) 64 55 125

zielonkam@kamiennagora.pl

Tadeusz Ferenc – w sprawach technicznych, informatycznych

tel. (0 75) 64 55 114

it@kamiennagora.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a